

Code	Omschrijving discipline	Omschrijving	Extern	Jobsoort	Omschrijving installatie(deel)	Code object	Omschrijving object	Melddatum	Omschrijving gebied	Recordstatus	Omschrijving vakgroep	Datum gereed	Voortgangsstatus	Code Proce	Prioriteit
0043469	Onderhoud regio Harderwijk	RG Putten Pomp 1 VpP-0110 seal lek.		Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPP-0110	Pomp 0110	30-1-2018 13:30	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	31-1-2018 12:21	Gesloten	1403TLTA	1. Hoog, binnen werkdag
0043696	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Ele Onderhoudsronde		Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			12-2-2018 00:01	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Elektrisch (OTI Hdw)	17-1-2020 09:18	Gesloten		2. Midden, > dag en <= week
0044165	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Mec LTAP inspectie (zie bijlage)		Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			2-3-2018 00:01	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	9-10-2019 14:04	Gesloten		3. Laag, > week
0044852	Onderhoud regio Harderwijk	terugslagkleppen voorzien van rubberen afdichting in klep		Constructie wijziging (Modificatie) - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPA-0130	Afsluiter 0130	3-4-2018 08:48	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	1-11-2018 13:43	Gesloten	1403TLTA	1. Hoog, binnen werkdag
0044871	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Ele Controleronde		Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			4-4-2018 00:01	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Elektrisch (OTI Hdw)	17-1-2020 09:21	Gesloten		2. Midden, > dag en <= week
0044977	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Ele Onderhoudsronde		Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			10-4-2018 00:01	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Elektrisch (OTI Hdw)	29-8-2018 10:55	Gesloten		2. Midden, > dag en <= week
0044978	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Mec Onderhoudsronde		Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			10-4-2018 00:01	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	27-12-2018 09:01	Gesloten		2. Midden, > dag en <= week
0044979	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Mec Onderhoudsronde		Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			10-4-2018 00:01	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	17-9-2018 15:42	Gesloten		2. Midden, > dag en <= week
0045876	Onderhoud regio Harderwijk	Temperatuur hoog		Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPP-0120	Pomp 0120	28-5-2018 09:13	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	28-5-2018 09:23	Gesloten	1403TLTA	1. Hoog, binnen werkdag
0045982	Onderhoud regio Harderwijk	Droogloop melding		Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPP-0130	Pomp 0130	2-6-2018 08:59	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	2-6-2018 09:02	Gesloten	1403TLTA	1. Hoog, binnen werkdag
0046012	Onderhoud regio Harderwijk	digitale uitgangskaart PLC Q64DA voor aansturing pompen geeft geen signaal 4-20ma		Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPSK-0001	Schakelkast 0001	4-6-2018 14:06	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Besturingstechniek (OTI Hdw)	13-6-2018 15:45	Gesloten	1403TLTA	2. Midden, > dag en <= week
0046355	Onderhoud regio Harderwijk	Leidingwater verleggen naar pompenkelder t.b.v. schoonsputten droge kelder		Constructie wijziging (Modificatie) - CO	Rioolgemaal Putten	1403TOOV.BG-0001	Bedrijfsgebouw 0001	22-6-2018 12:15	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	26-6-2018 11:44	Gesloten	1403TOOV	2. Midden, > dag en <= week
0047004	Onderhoud regio Harderwijk	qq spannings uitval putten en nuldehorts1tm5 lvm storing Liander		Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPSK-0001	Schakelkast 0001	31-7-2018 11:23	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Elektrisch (OTI Hdw)	31-7-2018 11:27	Gesloten	1403TLTA	1. Hoog, binnen werkdag
0047347	Onderhoud regio Harderwijk	NEN3140 Rioolgemaal Putten restpunten		Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403TOOV.BG-0001	Bedrijfsgebouw 0001	21-8-2018 11:32	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Elektrisch (OTI Hdw)	26-7-2022 16:38	Gesloten	1403TOOV	3. Laag, > week
0047765	Onderhoud regio Harderwijk	waaiër nakijken op sluitage, pomp komt niet aan zijn debiet		Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPA-0130	Pomp 0130	5-9-2018 13:07	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	28-9-2018 12:13	Gesloten	1403TLTA	2. Midden, > dag en <= week
0048097	Onderhoud regio Harderwijk	Pomp gereset was thermisch uitgevallen		Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPP-0130	Pomp 0130	20-9-2018 13:20	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Elektrisch (OTI Hdw)	20-9-2018 13:23	Gesloten	1403TLTA	1. Hoog, binnen werkdag
0048402	Onderhoud regio Harderwijk	Ventilator defect RG Putten		Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPVEN0101	Ventilator 0101	3-10-2018 11:36	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Elektrisch (OTI Hdw)	9-10-2018 13:38	Gesloten	1403TLTA	3. Laag, > week
0048403	Onderhoud regio Harderwijk	Automaat pomp 3 vervangen		Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPP-0130	Pomp 0130	3-10-2018 11:37	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Elektrisch (OTI Hdw)	9-10-2018 13:37	Gesloten	1403TLTA	3. Laag, > week
0048474	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Mec Onderhoudsronde		Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			9-10-2018 00:01	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	16-11-2018 11:48	Gesloten		2. Midden, > dag en <= week
0049028	Onderhoud regio Harderwijk	droogloop pomp,deze diverse keren gestart en ontluicht om verstopping weg te krijgen.		Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPP-0130	Pomp 0130	7-11-2018 07:13	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	7-11-2018 07:16	Gesloten	1403TLTA	1. Hoog, binnen werkdag
0049654	Onderhoud regio Harderwijk	Afsluiter gangbaar maken	TBS SOEST BV.	Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPA-0101	Afsluiter 0101	14-12-2018 08:52	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	5-9-2019 16:30	Gesloten	1403TLTA	2. Midden, > dag en <= week
0049655	Onderhoud regio Harderwijk	Terugslag klep pomp 3 schoongemaakt		Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPA-0131	Afsluiter 0131	14-12-2018 08:59	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	18-12-2018 07:27	Gesloten	1403TLTA	1. Hoog, binnen werkdag
0049662	Onderhoud regio Harderwijk	Foam pig installatie maken		Constructie wijziging (Modificatie) - CO	Rioolgemaal Putten	1403FIQR01050	Debietmeter 01050	14-12-2018 14:26	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	15-1-2019 11:01	Gesloten	1403TLTA	2. Midden, > dag en <= week
0049829	Onderhoud regio Harderwijk	terugslagklep schoongemaakt pomp 1		Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPA-0111	Afsluiter 0111	21-12-2018 11:21	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	21-12-2018 11:26	Gesloten	1403TLTA	1. Hoog, binnen werkdag
0049831	Onderhoud regio Harderwijk	schoonmaken terugslagklep pomp 2		Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPA-0121	Afsluiter 0121	21-12-2018 11:26	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	21-12-2018 11:54	Gesloten	1403TLTA	1. Hoog, binnen werkdag
0049890	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Mec LTAP inspectie (zie bijlage)Putten		Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			25-12-2018 00:02	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	9-10-2019 14:12	Gesloten		3. Laag, > week
0050473	Onderhoud regio Harderwijk	Droogloop		Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPP-0130	Pomp 0130	22-1-2019 12:04	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	22-1-2019 12:10	Gesloten	1403TLTA	2. Midden, > dag en <= week
0050819	Onderhoud regio Harderwijk	Reinigen persleiding RG Putten naar Ermelo		Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPRTL0101	Rioolwatertransportleidin 0101	7-2-2019 07:19	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	18-2-2019 08:25	Gesloten	1403TLTA	2. Midden, > dag en <= week
0050880	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Ele Onderhoudsronde		Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			11-2-2019 00:02	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Elektrisch (OTI Hdw)	17-1-2020 09:22	Gesloten		2. Midden, > dag en <= week
0051122	Onderhoud regio Harderwijk	persleiding breuk Putten		Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPRTL0101	Rioolwatertransportleidin 0101	19-2-2019 10:56	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	28-2-2019 08:56	Gesloten	1403TLTA	1. Hoog, binnen werkdag
0051168	Onderhoud regio Harderwijk	reining persleiding rg putten t/m debietmeter		Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten	1403VPRTL0101	Rioolwatertransportleidin 0101	21-2-2019 16:27	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	22-3-2019 09:54	Gesloten	1403TLTA	2. Midden, > dag en <= week
0051199	Onderhoud regio Harderwijk	hoofdriool afsluiter zit knettervast.		Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPA-0101	Afsluiter 0101	22-2-2019 13:19	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	3-10-2019 09:26	Gesloten	1403TLTA	2. Midden, > dag en <= week
0051302	Onderhoud regio Harderwijk	schonmaken en inspectie druktoeren RG Putten		Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPRTL0101	Rioolwatertransportleidin 0101	28-2-2019 09:13	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	26-8-2019 11:13	Gesloten	1403TLTA	1. Hoog, binnen werkdag
0052054	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Ele Controleronde		Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			3-4-2019 00:02	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Elektrisch (OTI Hdw)	17-1-2020 09:23	Gesloten		2. Midden, > dag en <= week
0052190	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Ele Onderhoudsronde		Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			9-4-2019 00:02	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Elektrisch (OTI Hdw)	10-6-2021 09:23	Gesloten		2. Midden, > dag en <= week
0052191	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Ele Onderhoudsronde		Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			9-4-2019 00:02	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Elektrisch (OTI Hdw)	12-11-2020 12:57	Gesloten		2. Midden, > dag en <= week
0052192	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Mec Onderhoudsronde		Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			9-4-2019 00:02	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	9-6-2021 11:29	Gesloten		2. Midden, > dag en <= week
0052193	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Mec Onderhoudsronde		Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			9-4-2019 00:02	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	3-10-2019 09:39	Gesloten		2. Midden, > dag en <= week
0052322	Onderhoud regio Harderwijk	rg putten thermische storing pomp 2		Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPP-0120	Pomp 0120	12-4-2019 09:39	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Elektrisch (OTI Hdw)	12-4-2019 09:54	Gesloten	1403TLTA	1. Hoog, binnen werkdag
0052522	Onderhoud regio Harderwijk	werkzaamheden mbt proef dicht maken druktoeren.		Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403TOOV.BG-0001	Bedrijfsgebouw 0001	17-4-2019 14:39	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	14-2-2020 09:37	Gesloten	1403TOOV	3. Laag, > week
0053619	Onderhoud regio Harderwijk	breekwatertank plaatsen rg putten		Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten	1403TOOV.BG-0001	Bedrijfsgebouw 0001	17-6-2019 09:01	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	23-7-2019 16:31	Gesloten	1403TOOV	3. Laag, > week
0055899	Onderhoud regio Harderwijk	reset op afstand realiseren rg putten		Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten	1403VPSK-0001	Schakelkast 0001	7-10-2019 11:48	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Besturingstechniek (OTI Hdw)	4-11-2020 16:17	Gesloten	1403TLTA	1. Hoog, binnen werkdag
0055900	Onderhoud regio Harderwijk	preferentie vervangen alle hulpprelais rg putten		Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPSK-0001	Schakelkast 0001	7-10-2019 11:52	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Elektrisch (OTI Hdw)	12-8-2020 09:35	Gesloten	1403TLTA	1. Hoog, binnen werkdag
0055910	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Mec Onderhoudsronde		Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			8-10-2019 00:02	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	26-5-2020 14:25	Gesloten		2. Midden, > dag en <= week
0056763	Onderhoud regio Harderwijk	ontluchttings punten persleiding putten opzoeken en localiseren.		Periodiek onderhoud - PO	tl rioolgemaal Putten - Ermelo Oude Telgterweg	254TLTARTL1101	Rioolwatertransportleiding 1101	25-11-2019 08:44	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	11-12-2020 16:42	Gesloten	254TLTA	3. Laag, > week
0056796	Onderhoud regio Harderwijk	ontluchter 5 op gang maken		Periodiek onderhoud - PO	tl rioolgemaal Putten - Ermelo Oude Telgterweg	254TLTAA-1105	Ontluchter 1105	26-11-2019 08:33	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	14-12-2020 09:31	Gesloten	254TLTA	3. Laag, > week
0056797	Onderhoud regio Harderwijk	ontluchter 4 persleiding putten gangbaar maken		Periodiek onderhoud - PO	tl rioolgemaal Putten - Ermelo Oude Telgterweg	254TLTAA-1104	Ontluchter 1104	26-11-2019 08:56	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	14-12-2020 09:31	Gesloten	254TLTA	3. Laag, > week
0056884	Onderhoud regio Harderwijk	terugslag klep reinigen en inspecteren		Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten	1403VPA-0110	Afsluiter 0110	2-12-2019 11:08	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	2-12-2019 11:12	Gesloten	1403TLTA	3. Laag, > week
0056885	Onderhoud regio Harderwijk	terugslag klep reinigen en inspecteren		Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten	1403VPA-0120	Afsluiter 0120	2-12-2019 11:13	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	2-12-2019 11:16	Gesloten	1403TLTA	3. Laag, > week
0056886	Onderhoud regio Harderwijk	terugslag klep reinigen en inspecteren		Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten	1403VPA-0130	Afsluiter 0130	2-12-2019 11:16	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	2-12-2019 11:18	Gesloten	1403TLTA	3. Laag, > week
0057153	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Ele Voer NEN keuring uit		Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			13-12-2019 00:02	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Elektrisch (OTI Hdw)	20-4-2021 09:49	Annuleren		2. Midden, > dag en <= week
0057572	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Mec LTAP inspectie (zie bijlage)		Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			25-12-2019 00:03	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	12-3-2021 14:07	Gesloten		3. Laag, > week
0057956	Onderhoud regio Harderwijk	pomp 3 seals lek en lagers aangetast.		Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPP-0130	Pomp 0130	9-1-2020 12:05	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	22-1-2020 08:46	Gesloten	1403TLTA	3. Laag, > week
0058525	Onderhoud regio Harderwijk	ontluchter 3 opsporen en gangbaar maken		Periodiek onderhoud - PO	tl rioolgemaal Putten - Ermelo Oude Telgterweg	254TLTAA-1103	Ontluchter 1103	4-2-2020 09:51	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	14-12-2020 09:30	Gesloten	254TLTA	1. Hoog, binnen werkdag
0058529	Onderhoud regio Harderwijk	ontluchter 2 opsporen , los maken en onluichten		Periodiek onderhoud - PO	tl rioolgemaal Putten - Ermelo Oude Telgterweg	254TLTAA-1102	Ontluchter 1102	4-2-2020 10:50	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	14-12-2020 09:30	Gesloten	254TLTA	1. Hoog, binnen werkdag
0058572	Onderhoud regio Harderwijk	monsternamekast vervangen en slang vernieuwen		Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPRWK0101	Rioolwaterkelder 0101	6-2-2020 10:42	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Elektrisch (OTI Hdw)	25-2-2020 14:21	Gesloten	1403TLTA	3. Laag, > week
0058574	Onderhoud regio Harderwijk	QQ droogloop pomp 2 en 3		Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPP-0120	Pomp 0120	6-2-2020 10:47	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	6-2-2020 10:53	Gesloten	1403TLTA	1. Hoog, binnen werkdag
0058630	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Ele Onderhoudsronde		Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			10-2-2020 00:07	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Elektrisch (OTI Hdw)	7-1-2021 12:08	Gesloten		2. Midden, > dag en <= week
0059880	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Ele Controleronde ijkig opnemer		Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			1-4-2020 00:03	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Elektrisch (OTI Hdw)	22-2-2023 11:13	Gesloten		2. Midden, > dag en <= week
0059995	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Ele Onderhoudsronde		Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			7-4-2020 00:02	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Elektrisch (OTI Hdw)	10-6-2021 09:25	Gesloten		2. Midden, > dag en <= week
0059996	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Mec Onderhoudsronde		Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			7-4-2020 00:02	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	12-3-2021 14:09	Gesloten		2. Midden, > dag en <= week
0059997	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Mec Onderhoudsronde		Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			7-4-2020 00:02	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	12-3-2021 11:46	Gesloten		2. Midden, > dag en <= week
0060452	Onderhoud regio Harderwijk	lagerstoel vervangen ivm lekkage seals en rouw lopen pomp lagers.		Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPP-0110	Pomp 0110	24-4-2020							

0063562	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Mec Onderhoudsronde	Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			6-10-2020 02:03	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	12-3-2021 11:42	Gesloten		2. Midden, > dag en <= week
0063609	Onderhoud regio Harderwijk	eerste 15 meter persleiding rioolgemaal putten vervangen voor nieuw leidingwerk.	Constructie wijziging (Modificatie) - CO	tl rioolgemaal Putten - Ermelo Oude Telgterweg	254TLTARTL1101	Rioolwatertransportleiding 1101	7-10-2020 13:53	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	2-11-2020 16:07	Gesloten	254TLTA	3. Laag, > week
0063683	Onderhoud regio Harderwijk	monteren digitale manometer en aansluiten op webscada	Constructie wijziging (Modificatie) - CO	Rioolgemaal Putten	1403TOOV.BG-0001	Bedrijfsgebouw 0001	12-10-2020 11:19	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Besturingstechniek (OTI Hdw)	11-1-2021 14:04	Gesloten	1403TOOV	3. Laag, > week
0063792	Onderhoud regio Harderwijk	qq droogloop pomp 3 rioolgemaal putten	Constructie wijziging (Modificatie) - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPP-0130	Pomp 0130	18-10-2020 11:43	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	11-12-2020 16:44	Gesloten	1403TLTA	1. Hoog, binnen werkdag
0063812	Onderhoud regio Harderwijk	Plaatsen drukmetinge RG Putten	Constructie wijziging (Modificatie) - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPSK-0001	Schakelkast 0001	19-10-2020 10:59	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Elektrisch (OTI Hdw)	12-1-2021 11:19	Gesloten	1403TLTA	3. Laag, > week
0064907	Onderhoud regio Harderwijk	slijtage in zicht brengen pomp 1 rg putten	Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten	1403VPP-0110	Pomp 0110	11-12-2020 16:47	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	8-3-2021 09:48	Gesloten	1403TLTA	3. Laag, > week
0064908	Onderhoud regio Harderwijk	slijtage in beeld brengen pomp 2 rg putten	Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten	1403VPP-0120	Pomp 0120	11-12-2020 16:50	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	8-3-2021 09:47	Gesloten	1403TLTA	3. Laag, > week
0064909	Onderhoud regio Harderwijk	slijtage in beeld brengen pomp 3 rg putten	Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten	1403VPP-0130	Pomp 0130	11-12-2020 16:51	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	8-3-2021 09:46	Gesloten	1403TLTA	3. Laag, > week
0065045	Onderhoud regio Harderwijk	zuig afsluiter pomp 3 sluit niet af rg putten	Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPA-0103	Afsluiter 0103	18-12-2020 09:03	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	8-3-2021 09:43	Gesloten	1403TLTA	1. Hoog, binnen werkdag
0065917	Onderhoud regio Harderwijk	zuig afsluiter pomp 3 rioolgemaal putten die sluit niet meer af.	Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPA-0103	Afsluiter 0103	7-1-2021 11:16	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	7-1-2021 11:32	Gesloten	1403TLTA	3. Laag, > week
0066568	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Ele Onderhoudsronde	Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			8-2-2021 02:02	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	10-6-2021 09:22	Gesloten		2. Midden, > dag en <= week
0066720	Onderhoud regio Harderwijk	lagers kapot van lagerstoel pomp 1	Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPP-0110	Pomp 0110	12-2-2021 09:34	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	22-2-2021 16:18	Gesloten	1403TLTA	3. Laag, > week
0066721	Onderhoud regio Harderwijk	revisie pomp 3 rg putten	Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPP-0130	Pomp 0130	12-2-2021 09:35	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	9-4-2021 13:50	Gesloten	1403TLTA	3. Laag, > week
0066722	Onderhoud regio Harderwijk	revisie pomp 1 rg putten	Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPP-0110	Pomp 0110	12-2-2021 09:37	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	12-2-2021 11:32	Gesloten	1403TLTA	3. Laag, > week
0067375	Onderhoud regio Harderwijk	controle bevestiging fundatie	Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPP-0130	Pomp 0130	12-3-2021 11:44	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	12-3-2021 11:48	Gesloten	1403TLTA	3. Laag, > week
0067425	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Mec LTAP inspectie ©	Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			15-3-2021 09:14	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	9-6-2021 12:28	Gesloten		3. Laag, > week
0067895	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Ele Controleronde	Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			31-3-2021 02:08	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Elektrisch (OTI Hdw)	22-2-2023 11:14	Gesloten		2. Midden, > dag en <= week
0068009	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Mec Onderhoudsronde	Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			6-4-2021 02:09	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	9-6-2021 11:31	Gesloten		2. Midden, > dag en <= week
0068010	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Mec Onderhoudsronde	Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			6-4-2021 02:09	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	9-6-2021 11:34	Gesloten		2. Midden, > dag en <= week
0068011	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Ele Onderhoudsronde	Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			6-4-2021 02:09	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	10-6-2021 09:28	Gesloten		2. Midden, > dag en <= week
0068104	Onderhoud regio Harderwijk	aanpassen toerbeurtregeling rg putten	Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten	1403VPSK-0001	Schakelkast 0001	8-4-2021 15:45	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Besturingstechniek (OTI Hdw)	9-2-2022 11:27	Gesloten	1403TLTA	1. Hoog, binnen werkdag
0069144	Onderhoud regio Harderwijk	melding gemeente ermelo van een stuk beton in riool.	Correctief onderhoud - CO	tl rioolgemaal Putten - Ermelo Oude Telgterweg	254TLTARTL1101	Rioolwatertransportleiding 1101	31-5-2021 14:35	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	31-5-2021 14:47	Gesloten	254TLTA	1. Hoog, binnen werkdag
0069289	Onderhoud regio Harderwijk	persleiding onluchten rg putten	Correctief onderhoud - CO	tl rioolgemaal Putten - Ermelo Oude Telgterweg	254TLTARTL1101	Rioolwatertransportleiding 1101	7-6-2021 11:33	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	10-8-2021 14:32	Gesloten	254TLTA	3. Laag, > week
0070309	Onderhoud regio Harderwijk	sotirng pomp aan terugslag klep dich pomp 3 rg putten	Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPP-0130	Pomp 0130	30-7-2021 14:10	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	10-8-2021 14:31	Gesloten	1403TLTA	1. Hoog, binnen werkdag
0070355	Onderhoud regio Harderwijk	persleiding rioolgemaal putten ontluchten.	Periodiek onderhoud - PO	tl rioolgemaal Putten - Ermelo Oude Telgterweg	254TLTARTL1101	Rioolwatertransportleiding 1101	2-8-2021 11:40	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	30-11-2021 09:24	Gesloten	254TLTA	3. Laag, > week
0071651	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Mec Onderhoudsronde	Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			5-10-2021 02:00	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	28-12-2021 14:14	Gesloten		2. Midden, > dag en <= week
0072049	Onderhoud regio Harderwijk	pomp 2 water in sealkamer	Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPP-0120	Pomp 0120	26-10-2021 11:53	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	10-11-2021 14:20	Gesloten	1403TLTA	2. Midden, > dag en <= week
0072850	Onderhoud regio Harderwijk	reiniging persleiding putten ermelo	Periodiek onderhoud - PO	tl rioolgemaal Putten - Ermelo Oude Telgterweg	254TLTARTL1101	Rioolwatertransportleiding 1101	10-12-2021 14:22	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	28-12-2021 14:03	Gesloten	254TLTA	3. Laag, > week
0074063	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Ele Onderhoudsronde	Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			7-2-2022 02:01	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	25-3-2022 14:00	Gesloten		2. Midden, > dag en <= week
0075162	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Ele Controleronde ijking opnemer	Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			30-3-2022 02:01	Zuiveringseenheid Harderwijk	Goedgekeurd	Elektrisch (OTI Hdw)		Goedgekeurd		2. Midden, > dag en <= week
0075309	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Mec Onderhoudsronde	Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			5-4-2022 02:01	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	20-4-2022 10:49	Gesloten		2. Midden, > dag en <= week
0075310	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Mec Onderhoudsronde	Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			5-4-2022 02:01	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	26-4-2022 08:45	Gesloten		2. Midden, > dag en <= week
0075311	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Ele Onderhoudsronde	Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			5-4-2022 02:01	Zuiveringseenheid Harderwijk	Goedgekeurd	Elektrisch (OTI Hdw)		Goedgekeurd		2. Midden, > dag en <= week
0075567	Onderhoud regio Harderwijk	persleiding RG Putten ontlucht	Correctief onderhoud - CO	tl rioolgemaal Putten - Ermelo Oude Telgterweg	254TLTARTL1101	Rioolwatertransportleiding 1101	12-4-2022 15:38	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	12-4-2022 15:42	Gesloten	254TLTA	1. Hoog, binnen werkdag
0076230	Onderhoud regio Harderwijk	melding : veelvuldig voorkomen van het alarm H-alarm en geen RWA debiet- RG putten	Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPSK-0001	Schakelkast 0001	23-5-2022 16:38	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Besturingstechniek (OTI Hdw)	13-10-2022 13:56	Gesloten	1403TLTA	1. Hoog, binnen werkdag
0078563	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Mec Onderhoudsronde	Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			4-10-2022 02:01	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Mechanisch (OTI Hdw)	8-11-2022 12:17	Gesloten		2. Midden, > dag en <= week
0080086	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Ele Voer NEN 3140 keuring uit RG Putten Ext	Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			1-1-2023 02:01	Zuiveringseenheid Harderwijk	Goedgekeurd	Elektrisch (OTI Hdw)		Goedgekeurd		3. Laag, > week
0080844	Onderhoud regio Harderwijk	1403 OTI Ele Onderhoudsronde	Periodiek onderhoud - PO	Rioolgemaal Putten			6-2-2023 02:01	Zuiveringseenheid Harderwijk	Gesloten	Elektrisch (OTI Hdw)	22-2-2023 11:01	Gesloten		2. Midden, > dag en <= week
0081073	Onderhoud regio Harderwijk	HDM pipelines kernboor persleiding Putten Ermelo	HDM PIPELINES BV	Correctief onderhoud - CO	Rioolgemaal Putten	1403VPRTL0101	Rioolwatertransportleidin 0101	15-2-2023 15:55	Zuiveringseenheid Harderwijk	Actief	Mechanisch (OTI Hdw)	In uitvoering	1403TLTA	3. Laag, > week

groen is preventief onderhoud

dit is correctief onderhoud wat direct te maken heeft met vervuiling/vet vanuit de riolering.
